



**Urząd Gminy w Chybiu**

[www.chybie.pl](http://www.chybie.pl)

43-520 Chybie  
ul. Bielska 78  
woj. śląskie

tel. (33) 856 10 96  
fax (33) 854 50 55  
e-mail: sekretariat@chybie.pl

OIR.0003.14.2020

Chybie, 15.07.2020 r

**Pan  
Artur Śmieja  
Radny Gminy Chybie**

Dot. interpelacji w sprawie podtopień na posesji nr 11 ul. Tuwima

W odpowiedzi na interpelację z dnia 02.07.2020r. (data wpływu do Urzędu 02.07.2020r.) dotyczącą podtopień na terenie sołectwa Mnich, w tym posesji przy ul. Tuwima 11 informuję, iż gmina sukcesywnie stara się oczyszczać rowy gminne w ramach posiadanych środków finansowych. W bieżącym roku budżetowym przekazano dotację dla Spółki Wodnej w wysokości 15.000 zł na czyszczenie rowów, w tym rowu R-13 w Mnichu (rów od ul. Reja do ul. Bielskiej). Zadanie ma zostać zrealizowane do 30.10.2020r.

Dodatkowo na ostatniej sesji Rady Gminy Chybie z funduszu sołectkiego zostały zabezpieczone środki na czyszczenie rowów na terenie sołectwa Mnich w wysokości 10.000 zł.

Ponadto w dniu 16.07.2020r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej podczas którego zwrócono uwagę na konieczność przeprowadzenia kontroli ewentualnych podłączeń wód opadowych do systemu kanalizacji sanitarnej. W tym celu powołany zostanie zespół kontrolujący składający się z przedstawicieli Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej oraz Gminy Chybie.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - odprowadzanie deszczówki do kanalizacji sanitarnej, z której ścieki kierowane są do oczyszczalni, również oczyszczalni przydomowej jest niedozwolone, skutkuje bowiem jej przeciążeniem lub awarią.

Zgodnie z informacją uzyskaną w Wodociągach Ziemi Cieszyńskiej na przyłączy kanalizacyjnym z przedmiotowej posesji została zabudowana kłapa zwrotna która powinna zabezpieczyć posesję przed zalaniem w przypadku intensywnych opadów deszczu.

WÓJT GMINY  
*Janusz Zydek*  
Janusz Zydek